BRANDSCHUTZFÜLLER

64

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Prüfberichte

Systemzulassung Brandschott W Kombi System C feuerbeständig Z-19.53-2567	Produktzulassung Brandschutzfüller Z-19.11-1388	Systemzulassung Brandschott W1 System C1 feuerbeständig Z-19.53-2568

1. Einsatzbereich

- Zur Verarbeitung im System C + C1
  - Brandschott W Kombi C
  - Brandschott W1 C1
- Universell einsetzbarer, intumeszierender Füller auf Dispersionsbasis.

2. Vorteile

- Leicht zu verarbeitende Spachtelmasse.

3. Eigenschaften

- Schäumt im Brandfall auf.
- Dauerelastisch.
- Alterungsbeständig.

4. Hinweise

- Der Dichtstoff darf nicht in Feuchträumen verwendet werden.
- Darf nicht eingebaut werden, wenn der Dichtstoff Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung und Spritzwasser ausgesetzt ist.
- Darf nicht mit Raumfarbe überstrichen werden, da dieser Anstrich im Brandfall das Aufschäumen behindert.
- Lagerung: frostfrei, 12 Monate.

Verarbeitungshinweis



Öffnung reinigen.



Brandschutzfüller anrühren.



Überstehendes Material verspachteln, glätten. Brandschutzbeschichtung aufbringen.



Kennzeichnungsschild anbringen.



In die Bauteillaibungen und auf die Schnittkanten Brandschutzfüller auftragen, Mineralfaserplatten einpassen.

MWF - 12/21 - 03920 - ©

BRANDSCHUTZFÜLLER

Technische Daten	
Rohdichte	ca. 1,35 kg/dm³
PH-Wert	ca. 7,5
Viskosität	ca. 60.000 mPa S

Ergiebigkeit

- Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte.
- Bei einer Öffnungsgröße von 1 m² werden ca. 4,0 kg Brandschutzfüller benötigt.

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Packform/Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
Brandschutzfüller	weiß	Eimer 15 kg	**0893 306 015**	1
Brandschutzfüller	weiß	Eimer 6 kg	**0893 306 006**	1
Brandschutzfüller	weiß	Kartusche 400 g	**0893 306 001**	1/12
Montageset	–	Polybeutel, Zulassung, Montageanleitung, 2 Kennzeichnungsschilder	**0893 308 1**	1

MWF - 12/12 - 03921 - ©