

DIBt | P.O. Box 15 03 40 | 10665 Berlin | GERMANY

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Herr Cera
Reinhold-Würth-Straße 12-17
74653 Künzelsau

**Approval body for construction products
and types of construction**

Bautechnisches Prüfamt

Member of EOTA, UEAtc and WFTAO

Contact: Mrs Dewitt

Phone: +49 30 78730-317

Fax: +49 30 78730-11317

Email: adw@dibt.de

Date:

12/12/2018

Ref:

I 51-8.06.03-678/18

Würth self-tapping screws

Dear Mr. Cera,

In addition to our letter dated 21/01/2016 we would like to inform you that the following provision regarding ETA-11/0190 should be considered.

Are the spacing, end and edge distances less than the distances and thicknesses given in EN 1995-1-1 the verification of resistance according to EN 1995-1-1:2004 +AC:2006 + A1:2008, clause 8.7.2 (1) the failure along the circumference of a group of screws has to be considered also for connections without steel plates.

Please contact us in case of questions.

Yours sincerely

Dewitt

DIBt | Postfach 15 0340 | D-10665 Berlin

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Herr Cera
Reinhold-Würth-Straße 12-17
74653 Künzelsau

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Bearbeitung: Frau Dewitt

Tel.: +49 30 78730-317

Fax: +49 30 78730-11317

E-Mail: adw@dibt.de

Datum: 12.12.2018 Geschäftszeichen: I 51-8.06.03-678/18

Würth Selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmitel

Sehr geehrter Herr Cera,

ergänzend zu unserem Schreiben vom 21.01.2016 möchten wir darauf hinweisen, dass folgende Bestimmung in Bezug auf die ETA-11/0190 zu beachten ist.

Werden geringere als in EN 1995-1-1 vorgegebene Abstände oder Bauteildicken verwendet, muss das Versagen entlang des Umfangs einer Schraubengruppe gemäß EN 1995-1-1:2004+AC:2008, Abschnitt 8.7.2 (1) auch für Verbindungen ohne Stahlbleche berücksichtigt werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dewitt