

ÜBEREINSTIMMUNGSBESTÄTIGUNG

•	F۵	•

• BV:

• Herstellungsdatum:

Hiermit wird bestätigt, dass

- die Kabelabschottung / Kombiabschottung der Feuerwiderstandsklasse Szum Einbau in Wänden und Decken der Feuerwiderstandsklasse Fhinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik hergestellt und eingebaut wurde und
- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z. B. Schottmassen, Mineralfasern, Rahmen; Rohrmanschetten bzw. Einbausatz, Brandschutzeinlage) entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

Ankreuzen	System	Bezeichnung	Feuerwiderstandsklasse	Zulassungsnummer
	A	Kombischott	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2499
	В	Brandschott M	feuerbeständig (120 Minuten)	Z-19.53-2298
	B1	Kabelbox kurz Kabelbox lang	feuerbeständig/feuerhemmend	Z-19.53-2450 Z-19.53-2520
	B2	Kabelröhre	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2366
	С	Brandschott W Kombi	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2567
	C1	Brandschott W1	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2568
	D1	Brandschutzschaum 90	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2358
	D2	Kabelabschottung intumeszierend	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.25-2683
	D4	Brandschutzschaum Kombi	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2337
	D4.1	WUM-EASY	E30 - E90	GA-2022/076-Nau
	Е	Brandschutzkissen 90	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2375
	E1.1	Brandschutzsteine und -Stopfen	feuerbeständig und fh;hfh;fb	Z-19.53-2374 Z-19-53-2382
	E4	I-Brandschutzkanal/ I-Brandschutzkanal A	30/ 60/ 90/ 120	Z-19.30-2214
	E4.1	E-Brandschutzkanal	E30 - E90	P-MPA-E-19-010
E5	E5	Brandschutzgewebe KB SR	1.2.1 a schwerentflammbar	Z-56.217-3602
			1.2.1 b Brandweiterleitung	

Ort, Datum Firma / Unterschrift