

# ÜBEREINSTIMMUNGSBESTÄTIGUNG

• **Fa:**

• **BV:**

• **Herstellungsdatum:**

Hiermit wird bestätigt, dass

- die Kabelabschottung / Kombiabschottung der Feuerwiderstandsklasse S ..... zum Einbau in Wänden und Decken der Feuerwiderstandsklasse F ..... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik hergestellt und eingebaut wurde und
- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z. B. Schottmassen, Mineralfasern, Rahmen; Rohrmanschetten bzw. Einbausatz, Brandschutzeinlage) entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

Ankreuzen	System	Bezeichnung	Feuerwiderstandsklasse	Zulassungsnummer
	A	Kombischott	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2499
	B	Brandschott M	feuerbeständig (120 Minuten)	Z-19.53-2298
	B1	Kabelbox kurz Kabelbox lang	feuerbeständig/feuerhemmend	Z-19.53-2450 Z-19.53-2520
	B2	Kabelröhre	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2366
	C	Brandschott W Kombi	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2567
	C1	Brandschott W1	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2568
	D1	Brandschutzschaum 90	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2358
	D2	Kabelabschottung intumeszierend	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2309
	D4	Brandschutzschaum Kombi	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2337
	E	Brandschutzkissen 90	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2375
	E1.1	Brandschutzsteine und -Stopfen	feuerbeständig und fh;hf;fb	Z-19.53-2374 Z-19.53-2382
	E4	I-Brandschutzkanal/ I-Brandschutzkanal A	I30/I 60/I 90/I 120	Z-19.30-2214
	E4.1	E-Brandschutzkanal	E30 - E90	P-MPA-E-19-010
	E5	Brandschutzgewebe KB SR	1.2.1 a schwerentflammbar	Z-56.217-3602
			1.2.1 b Brandweiterleitung	

Ort, Datum

Firma / Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)

Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau, Germany · T +49 7940 15-0 · F +49 7940 15-1000 · www.wuerth.com