

# BRANDSCHUTZSTEINE KOMBI FÜR DIE ABSCHOTTUNG VON KABELN UND BRENNBAREN BZW. NICHTBRENNBAREN ROHREN FEUERBESTÄNDIG, 90 MINUTEN

## Allgemeines:

- Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein.
- Zulässige Untergründe: Massivwand, Massivdecke, Leichte Trennwand, Gipswand, Priowall.
- Die geltenden Regeln der Elektrotechnik sind zu beachten.

## Leistung:

Herstellung einer feuerbeständigen Abschottung von Kabeldurchführungen, sowie Durchführungen von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren in Decken und Wänden der Feuerwiderstand feuerbeständig, 90 Minuten. Liefern und fachgerecht montieren nach der bauaufsichtlichen Zulassung.

Abschottung Brandschutzsteine Kombi, bestehend aus im Brandfalle aufquellenden Formstücken. Zum Schließen der Fugen und Zwickel ist der im Brandfalle intumeszierende (aufquellende) Baustoff Brandschutzmasse Kombi zu verwenden.

Verwendetes System: System **E1.1** – Kombischott oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber: Adolf Würth GmbH & Co. KG  
74650 Künzelsau  
Hotline 0800/1813900  
Internet [www.wuerth.de/brandschutz](http://www.wuerth.de/brandschutz)

Zulassungs-Nr.: \_\_\_\_\_ **Z-19.53-2374** \_\_\_\_\_  
 Feuerwiderstandsklasse: \_\_\_\_\_ **feuerbeständig** \_\_\_\_\_  
 Zugelassene Schottgrößen: in Decken: **Breite 0,70 m x Länge ∞ m** \_\_\_\_\_  
 in Massivwänden: **1,00 m x 1,00 m** \_\_\_\_\_  
 Mindest-Dicke der Decken: **15 cm** \_\_\_\_\_  
 Mindest-Dicke der Massivwände: **10 cm** \_\_\_\_\_

vorhandene Wand-/Deckenstärke: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Schottgröße	Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
bis 0,01 m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
bis 0,02 m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
bis 0,04 m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
bis 0,06 m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
bis 0,08 m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
bis 0,10 m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
bis 0,12 m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
bis 0,15 m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
bis 0,20 m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
> 0,20 m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
über 1,00 m <sup>2</sup>	_____	_____	_____