

FUGENABDICHTUNG B1 MIT EINEM 2 KOMPONENTEN SCHAUM DER BAUSTOFFKLASSE DIN 4102-B1 „BRANDSCHUTZSCHAUM FZ PLUS“

Allgemeines:

- Das angebotene System muss einen B1 Nachweis nach DIN 4102-1 haben.
- Die Verwendung muss zwischen massiven mineralischen oder zwischen metallischen Baustoffen einsetzbar sein.
- Die Fugenbreite muss bis 40 mm möglich sein.

Leistung:

Herstellen von Bauwerksfugen mit der Anforderung schwer entflammbar (Baustoff B1) nach DIN 4102-1:1998-05.

Verwendetes System: System **L1** - Fugenschäum B1 oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber: Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
Hotline 0800/1813900
Internet www.wuerth.de/brandschutz

Zulassungs-Nr.: _____ **P-NDS04-868** _____

Feuerwiderstandsklasse: _____ **B 1** _____

Bauwerksfuge

Abmessung L x B	Stück	Lohn	Material	Gesamtpreis
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____