

# WUM-EASY

## NACH DIN 4102, TEIL 12

### Allgemeines:

- Um den Funktionserhalt zu gewährleisten, muss das Kabel mit den im allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführten Tragevorrichtungen oder Befestigungsmitteln installiert werden.
- Wirksame Unterstützungsmaßnahme nach DIN4102 Teil 12 bei vertikaler Verlegung von Kabelanlagen mit Anforderung an den Funktionserhalt.
- Lieferung und Montage der systemgebundenen Rahmen ( z.B. Würth WUM-EASY U-Profilrahmen) auf Beton mit dafür geeignetem Befestigungsmaterial (z.B. WUM-EASY Befestigungsset) und Brandschutzschaum (z.B. Würth Brandschutzschaum Kombi).
- Geeignet für: Profilschienen/Steigtrassen mit Bügel- oder Einzelschellen bis zu einer Breite von 700 mm.

### Leistung:

Die Wirksame Unterstützungsmaßnahme kann an Stelle von Zugentlastungsschleifen bei vertikalen Kabelanlagen mit Anforderung an den Funktionserhalt in Gebäuden eingesetzt werden.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis des Systems ist vorzulegen.

Verwendetes System: System **D 4.1** - Würth WUM-EASY oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber: Adolf Würth GmbH & Co. KG  
74650 Künzelsau  
Hotline +49 7940 15 2552  
Internet [www.wuerth.de/brandschutz](http://www.wuerth.de/brandschutz)

Zulassungs-Nr.: \_\_\_\_\_ **GA-2022/076-Nau** \_\_\_\_\_

Feuerwiderstandsklasse: \_\_\_\_\_ **E 30 – E 90** \_\_\_\_\_

Abmessung L x B	Stück	Lohn	Material	Gesamtpreis
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Weitere System-Bestandteile:

_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____